

कार्यालय

पत्रांक:भ-32/सीएफओ/जीबीएन-09(1)

सेवा में,

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

दिनांक: जुलाई 2

गौतमबुद्धनगर।

2011.

मुख्य परियोजना अभियन्ता,  
वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड सेक्टर-19 नौएडा,  
जनपद-गौतमबुद्धनगर।

विषय: मैसर्स महामाया बालिका इण्टर कालेज सेक्टर-44 नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में निर्मित एडमिनिशस्ट्रेशन ब्लॉक भवन की अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाओं की अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या: 152 नौएडा/एस0पी0ई (एम)/11 दिनांक: 27-045-2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके द्वारा उक्त प्रश्नगत निर्मित भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओं का निरीक्षण/परीक्षण कर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गई है।

उक्त के सम्बन्ध में अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज प्रथम के साथ भवन का निरीक्षण किया गया महामाया बालिका इण्टर कालेज सेक्टर 44 जनपद गौतमबुद्धनगर के एडमिनिशस्ट्रेशन ब्लॉक के टेरिस पर टेरिस टेक क्षमता 25,000 ली० टेरिस पम्प, डाउनकामर सिस्टम, होजरील, लेण्डिंग वाल्व, होज बाक्स, होज पाइप, बेसमेन्ट में आटोमेटिक सिंक्रलर सिस्टम, मैनुअल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम, आटोमेटिक डिडेक्टर्स एण्ड एलार्म सिस्टम मानकों के अनुसार स्थापित एवं कार्यशील दशा में पाये तथा भवन के निकास मार्ग एवं भवन तक के पहुँच मार्ग भी मानकों के अनुसार पाये गये।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत की जाती हैं:-

- 1- भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाए रखने हेतु मैन्टीनेन्स सैंडयूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाये।
- 2- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाए।
- 3- भवन के सेटबैक एवं निकास मार्ग सदैव अवरोध मुक्त रखे जाये।
- 4- जनपद गौतमबुद्धनगर के अग्निशमन केन्द्र नौएडा फेज-प्रथम/द्वितीय/तृतीय एवं ग्रेटर नौएडा के टेलीफोन न० 101, 2521111, 2562999, 4356491, 2569109 एवं अन्य आकस्मिक सेवाओं के नम्बरों को फायर कंट्रोल रूम से अंकित करेगे।
- 5- वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- 6- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं सदैव अकार्यशील दशा में होने पर त्वरित कार्यवाही कर सुचारु रखा जाना अनिवार्य होगा तथा व्यवस्थाएँ अकार्यशील होने पर निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

  
(महामाया बालिका इण्टर कालेज सेक्टर-44)  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
गौतमबुद्धनगर

प्रतिलिपि: 1-अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज-1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2-प्रधानाचार्य, महामाया बालिका इण्टर कालेज सेक्टर-44 नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को अनुपालनार्थ।